

Egenkontroll boende BRF Trandansen

För att säkerställa att legionellatillväxt inte ska kunna förekomma ber vi er att utföra följande procedur när ni varit borta från lägenheten en längre tid. Detta ska göras **innan** ni använder utrustningen, ex. tar en dusch eller diskar. **Vid spolning i dusch bör duschmunstycke demonteras innan spolning. Detta för att minska risken för att aerosoler sprids, då det är dessa som orsakar farlig smitta.**

1. Innan ni börjar, känn efter på ventilen vid väggen där handdukstork tidigare var ansluten. Ventilen ska vara mer än 50 °C. Detta kan kännetecknas med att det kan vara svårt att hålla i den i längre än 5-10 sekunder för att den är för varm. Ifall den känns ljummen gör ni en felanmälan till styrelsen.
2. Ställ blandaren på en neutral temperatur. Detta medför att både varm- och kallvattenledning spolas ur.
3. Spola enligt tiden i nedanstående tabell.
4. Gör detta vid varje tappställe. Kök, badrum, toalett etc.
5. I övrigt bör ni vara uppmärksamma på ifall varmvattentemperaturen inte upplevs som tillräckligt hög. Gör då en felanmälan till styrelsen direkt.

Frånvarotid	Spoltid
5-10 dagar	En minut
10-20 dagar	Två minuter
20 dagar eller längre	Fem minuter